



**InfoCom St-Joseph Inc.**  
504 Caron, St-Joseph-du-Lac, Qc

Tél.:


514-813-9932



[perron.guy@gmail.com](mailto:perron.guy@gmail.com)

LES PRODUITS ALUMINIUM P.S. INC.  
8055, RUE MARCO-POLO  
MONTRÉAL, QC, H1E 5Y8  
Tél.: 514-648-1000, Fax.: 514-648-9335

CERTIFICATION DE GARDE-CORPS SELON LES EXIGENCES DU CODE NATIONAL  
DU BATIMENT 2010, NOTAMMENT LES ARTICLES  
3.4.6.5.12), 4.1.5.14.1b), 4.1.5.14.1c), 4.1.5.14.2), 9.8.7.7.1a), 9.8.7.7.1b), 9.8.8.2

Modèle	CLASSIQUE			
Longueur max	144" (12')			
Poteaux intermédiaires	3-Classique ¾ x 1", paroi 1.3mm			
Base intermédiaire	Base intermédiaire Classique 2 x 3¾"			
Main courante	2500 2½" RD 2000	2" RD Coloniale 2"	1750 1¾" 2250	2¼" 3000 3"
Barreaux	Classique ¾ x 1", paroi 1.3 mm			
Rail	35mm x 15mm (959-09)			
Poteaux d'extrémité	S200 2"x2"	S-R3 3" RD	S-330 3x3	S-350 3½x3½
Bases d'extrémité	Base PS4, 4" x 4"			
	Par : <b>Guy Perron, ing.</b>		Date: <b>Le 6 déc. 2016</b>	
	<b>CLASSIQUE (144)</b>		Rev <b>2</b>	Test : <b>3 de 8</b>

n.b. Alliage 6063-T54 sic



**InfoCom St-Joseph Inc.**  
504 Caron, St-Joseph-du-Lac, Qc


Tél.: 514-813-9932



[perron.guy@gmail.com](mailto:perron.guy@gmail.com)

LES PRODUITS ALUMINIUM P.S. INC.  
8055, RUE MARCO-POLO  
MONTRÉAL, QC, H1E 5Y8  
Tél.: 514-648-1000, Fax.: 514-648-9335

CERTIFICATION DE GARDE-CORPS SELON LES EXIGENCES DU CODE NATIONAL  
DU BATIMENT 2010, NOTAMMENT LES ARTICLES  
3.4.6.5.12), 4.1.5.14.1b), 4.1.5.14.1c), 4.1.5.14.2), 9.8.7.7.1a), 9.8.7.7.1b), 9.8.8.2

<b>Modèle</b>	<b>CLASSIQUE TRADITION 12' (144")</b>			
Longueur max	144" (12')			
Poteaux intermédiaires	3-Classique ¾ x 1", paroi 1.3mm			
Base intermédiaire	Base intermédiaire Classique 2 x 3¾"			
Main courante	2500 2½" RD 2000	2" RD Coloniale 2"	1750 1¾" 2250	2¼" 3000 3"
Barreaux	Classique ¾ x 1", paroi 1.3 mm			
Rail	35mm x 15mm (959-09)			
Poteaux d'extrémité	S200 2"x2"	S-R3 3" RD	S-330 3x3	S-350 3½x3½
Bases d'extrémité	Base 4"x4" pour le S-200, 5"x5" pour S-330, S-350, ou S-R3, 4 trous pour fixation			
	Par : <b>Guy Perron, ing.</b>		Date: <b>Le 9 JUIN 2017</b>	
	<b>CLASSIQUE TRADITION (144)</b>		Rev <b>2</b>	Tests du 21 et 22 juin 2016

n.b. Alliage 6063-T54 sic