



InfoCom St-Joseph Inc.
504 Caron, St-Joseph-du-Lac, Qc

Tél.:

514-813-9932



perron.guy@gmail.com

LES PRODUITS ALUMINIUM P.S. INC.
8055, RUE MARCO-POLO
MONTREAL, QC, H1E 5Y8
Tél.: 514-648-1000, Fax.: 514-648-9335

CERTIFICATION DE GARDE-CORPS SELON LES EXIGENCES DU CODE NATIONAL
DU BATIMENT 2010, NOTAMMENT LES ARTICLES
3.4.6.5.12), 4.1.5.14.1b), 4.1.5.14.1c), 4.1.5.14.2), 9.8.7.7.1a), 9.8.7.7.1b), 9.8.8.2

Modèle	ÉLITE 12' (144")				
Longueur max	144" x 42"				
Poteaux intermédiaires	3- Select HD ¾ x 1 1/8", paroi 3.8 mm				
Base intermédiaire	Base intermédiaire Select 2 x 3¾"				
Main courante		2" RD Coloniale 2"	1750 1¾"	2250 2¼"	3000 3"
Barreaux	Élite ½ x 1" paroi 1.3 mm				
Rail	Extrusion 959-09 1½ x 5/8"				
Poteaux d'extrémité	S200 2"x2"	S-R3 3" RD	S-330 3x3	S-350 3½x3½	
Bases d'extrémité	Base 4"x4" pour le S-200, 5"x5" pour S-330, S-350, ou S-R3, 4 trous pour fixation				
	Par : Guy Perron, ing.			Date: Le 9 JUIN 2017	
	ÉLITE (144)			Rev.: 1	Tests du 21 et 22 juin 2016



n.b. Alliage 6063-T54 sic